



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsrb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 2-1/Ц/19а ОТ 03 ИЮНЯ 2019 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 22 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 22 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ)

191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 14, литера Б

Акт № 2-1/Ц/19а от 3 июня 2019 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 22 Центрального района СПб)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 191186, Санкт-
Петербург, набережная реки Мойки, дом 14, литера Б

Сведения об Объекте:

Часть здания, помещения на 1-2 этажах, жилого 4-х этажного дома, 1130,7 кв.м;
наличие прилегающего земельного участка (да, нет)- нет;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): нет

Основание для пользования Объектом: договор безвозмездного пользования

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Центрального района Санкт-
Петербурга, 191167, Санкт-Петербург, Невский пр-т д. 176/А

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: дошкольное образование

Наименование предоставляемых услуг: реализация образовательных программ, присмотр и уход

Плановая мощность: 48 человек


Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О –
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г
– инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Садкова Зинаида Ивановна, заведующий ГБДОУ детский сад № 22
Центрального района Санкт-Петербурга, действующий на основании Устава с одной стороны, и
Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На
коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 181-ФЗ)
в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить
с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или

Акт №2- 1/Ц/19а от 03.06.2019	ГБДОУ детский сад № 22 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, набережная реки Мойки, дом 14, литера Б		СПб ОПОН «НЯ КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 2
-------------------------------------	--	---	--	----------	-----------


капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: нет
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75–1,2 м): да
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: нет
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: нет
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

Акт №2- 1/Ц/19а от 03.06.2019	ГБДОУ детский сад № 22 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, набережная реки Мойки, дом 14, литера Б	 СПБ ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 3
-------------------------------------	--	--	----------	-----------

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом № 25-АХ от 20.05.2019 г. назначены ответственные сотрудники учреждения:</p> <p>1) За организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, за проведение инструктажа персонала и контроль за соблюдением работниками требований доступности для инвалидов в учреждении:</p> <p>- заместитель заведующего по АХР – Чертолес Анна Борисовна;</p> <p>2. За оказание ситуационной помощи:</p> <p>- завхоз – Круглова Наталья Николаевна;</p> <p>- завхоз – Владимирова Тамара Андреевна;</p> <p>Приказом № 25-АХ от 20.05.2019 г. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен – 20.05.2019 г.</p>	№ 25-АХ от 20.05.2019 г.
1.2.	К, О, С, Г, У	Своей территории учреждение не имеет. Прилегающая территория – внутридомовая территория между улицами Большая Конюшенная и набережная реки Мойки. На пути движения к входной группе в учреждения перепадов высот нет, есть «лежащий полицейский» в арке жилого дома. Навигация отсутствует.	
1.3.	К	Доступно.	
1.4.	С	Условно доступно. Передвижение только с сопровождением. Элементов навигации для данной категории нет.	
1.5.	О, Г, У	Частично доступно. Навигация отсутствует. Сопровождение по необходимости.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27-АХ от 20.05.2019 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	


Акт №2-1/Ц/19а от 03.06.2019


ГБДОУ детский сад № 22 Центрального района Санкт-Петербурга
СПб, набережная реки Мойки, дом 14, литера Б



СПб ОПОН
«НА КОЛЕСАХ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил _____
Лист 4

2.1.	К, О, С, Г, У	Вход в здание расположен во втором внутреннем дворе. Перед входной дверью – узкая площадка, высотой в одну ступень. Над входной площадкой – навес, освещение нет, табличка с названием учреждения, кнопка вызова ответственного сотрудника со знаком «ИНВАЛИД» на желтом фоне расположена в доступном месте. Наружная дверь без смотровой панели, порог с превышением, тамбур малого размера, внутренняя дверь входного узла – порог с превышением. Внутренняя лестница на уровень первого этажа высотой в 11 ступеней (ненормативная), ширина лестничного марша менее нормативных требований, оборудована поручнями на высоте для детей и для взрослых, контрастно-тактильной маркировки нет.			
2.2.	К	Временно недоступно. Для законных представителей ребенка услуги могут оказываться удаленно.			
2.3.	О	Избирательно доступно. Сопровождение по необходимости.			
2.4.	Г, У	Избирательно доступно. Отсутствует навигация и памятка для инвалидов на информационном стенде.			
2.5.	С	Условно доступно. Отсутствуют элементы доступности для данной категории. Передвижение только с сопровождением.			
2.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27-АХ от 20.05.2019 г.		
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)			
3.1.	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров минимальна, краевые ступени внутренней лестницы не имеют контрастную маркировку, лестница оборудована поручнями, расположенными на высоте для взрослых и для детей, поручни деревянные, непрерывные, ширина дверных проемов стандартная, местами имеются пороги.			
3.2.	К	Недоступно.			
3.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.			
3.4.	С	Условно доступно. Элементов навигации для данной категории нет. Необходимо сопровождение.			
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27-АХ от 20.05.2019 г.		
4		Зона: места обслуживания инвалидов			
4.1.	К, О, С, Г, У	Услуги оказываются на 2-х этажах, актовый зал, кабинет заведующей, музей, спортивный зал расположены на втором этаже.			
4.2.	К	Временно недоступно. Для законных представителей ребенка услуги могут оказываться удаленно.			
4.3.	С	Условно доступно. Необходимо сопровождение.			
4.4.	О, Г	Избирательно доступно. Есть места отдыха. Сопровождение по необходимости. Нет элементов адаптации для категории «Г».			
4.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27-АХ от 20.05.2019 г.		
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)			
5.1.	К, О, С, Г, У	Туалета для инвалидов нет. Туалет для сотрудников не имеет элементов доступности.			
5.2.	Г, У	Доступно.			
5.3.	О, С	Условно доступно. Нет элементов доступности для данных категорий. Сопровождение по требованию.			
5.4.	К	Недоступно.			
Акт №2-1/Ц/19а от 03.06.2019		ГБДОУ детский сад № 22 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, набережная реки Мойки, дом 14, литера Б	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 5

5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27-АХ от 20.05.2019 г.		
6		Информационное обеспечение на Объекте			
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для организации сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 27-АХ от 20.05.2019 г.		
6.2.	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.detsad22.spb</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - версия для слабовидящих; - активная ссылка на сайт city4you.spb.ru, где размещена информация по результатам анкетирования учреждения, требуется актуализировать; - о способах получения услуг для инвалидов, требуется доработать; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, требуется доработать; - об обращении за помощью, при посещении объекта; - номер телефона для обращения за дистанционной услугой; - условия его доступности по категориям инвалидов, требуется доработать; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. <p>На сайте учреждения отсутствует информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; <p>На сайте может появиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 			
6.3.	К, О, С, Г, У	Наружная дверь и внутренние двери оборудованы информационными табличками, размещены указатели путей эвакуации, схема.			
Дополнительные меры (при наличии)					
7		Зона: пути движения к объекту			
7.1.		<p>1) Виды общественного транспорта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - станции метро «Адмиралтейская» и «Канал Грибоедова»: <ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние около 900 метров; 2. Время в пути около 12 минут; 3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту. 4. Пешеходные переходы регулируемые. 5. На пути следования есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам. <p>2) Ближайшие остановки общественного транспорта расположены на Невском пр., на перекрестке с наб. реки Мойки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: около 650-850 м. 2. Время движения пешком около 8-10 минуты. 3. В основном путь проходит по выделенному пешеходному маршруту. 4. Пешеходный переход регулируемый. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра для удобства инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, не все соответствуют нормативам. <p>Остановки частично доступны для инвалидов-колясочников.</p>			
Акт №2-1/Ц/19а от 03.06.2019	ГБДОУ детский сад № 22 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, набережная реки Мойки, дом 14, литера Б		 <p>СПБ ОПОП «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»</p>	Выполнил	Лист
					6

		Троллейбус №1, 5, 7, 10, 11, 22 (частично оснащены низкопольным подвижным составом); Автобусы № 3, 7, 22, 24, 27, 191 (частично оснащены низкопольным подвижным составом);	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, У	Обозначенных мест нет, есть парковка на Конюшенной пл., расстояние около 400 м, время в пути около 5 минут. Возможно парковка во дворе дома по ул. Большой Конюшенной, д.5.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.


В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

1. В связи с недоступностью объекта для законных представителей ребенка, передвигающихся на инвалидном кресло-коляске разработать порядок оказания услуги для данной категории. Разместить данную информацию на официальном сайте учреждения, продублировать на информационном стенде.
2. Актуализировать информацию на сайте city4you.spb.ru, активная ссылка размещена на сайте учреждения.
3. Информацию на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») дополнить. Она должна быть написана в понятной и доступной форме, должны быть размещены фотоматериалы, подтверждающие размещенную информацию:
 - о способах получения услуг для инвалидов (законных представителей ребенка);
 - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;
 - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;
 - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости;
 На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
4. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
5. Доработать навигацию по пути движения по внутридомовым территориям к входной группе в учреждение.
6. В рамках текущего ремонта привести возможные работы по адаптации входной группы в соответствии с нормативными требованиями.
7. Выполнить контрастную маркировку краевых ступеней внутренней лестницы.
8. Для повышения доступности объекта и услуг для различных категорий инвалидов разместить памятку для инвалидов и ММГН на информационном стенде.
9. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.
10. Доработать навигацию, что повысит доступность объекта для инвалидов по слуху.
11. Обеспечить допуск на объект сурдотранслютера, тифлосурдотранслютера, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
12. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования)

Акт №2- 1/Ц/19а от 03.06.2019	ГБДОУ детский сад № 22 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, набережная реки Мойки, дом 14, литера Б		СПБ ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 7
-------------------------------------	--	---	--	----------	-----------

сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.


Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.


Заведующий ГБДОУ детский сад №22
Центрального района СПб



Президент
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»



/Яганова Ю.В./

Акт №2- 1/Ц/19а от 03.06.2019	ГБДОУ детский сад № 22 Центрального района Санкт-Петербурга СПб, набережная реки Мойки, дом 14, литера Б	 СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 8
-------------------------------------	--	--	----------	-----------